

Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE TRIFASE DI COMANDO OMOLOGATO

CODICE	OTT0400600252
---------------	----------------------

NORMA	EN 61558-1 EN 61558-2-2 UL 5085 CSA C22.2 N°66
--------------	---

CLIENTE	
----------------	--

CARATTERISTICHE GENERALI DEI TRASFORMATORI

TIPO	: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico
INSTALLAZIONE	: fissa
SERVIZIO	: continuo
RAFFEDDAMENTO	: aria/naturale
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE	: ≤1000mt s.l.m.
CLASSE DI PROTEZIONE	: I
CLASSE DI ISOLAMENTO	: F
CLASSE DI SOVRATEMPERATURA	: B/F
TEMPERATURA AMBIENTE	: +40 °C
GRADO DI PROTEZIONE	: IP 00
GRADO DI PROTEZIONE CONNESSIONI	: IP 20
SERVIZIO	: continuo
FREQUENZA	: 50/60 Hz
AVVOLGIMENTI IN	: Alluminio
LAMIERINO	: basse perdite
IMPREGNAZIONE	: sottovuoto con resina poliesteri
ESECUZIONE	: tropicalizzata
SCHERMO ELETTROSTATICO	: No
GRUPPO VETTORIALE	: Dyn11
RIGIDITA' DIELETRICA	: 4 KV
TENSIONE DI C.C.	: 5% della tensione del primario
CADUTA DI TENSIONE	: 5% (420V A VUOTO)
PERDITE A VUOTO	: 40Watt
PERDITE A CARICO	: 80Watt
RENDIMENTO	: 94 % Effettivo
CASSETTA DI CONTENIMENTO	: No
DISPOSIZIONE MORSETTIERA	: 1 Lato
TIPO MORSETTIERA	: A vite, montaggio su barra porta morsetti

Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

AVVOLGIMENTO	TENSIONI V	COLLEGAMENTO	POTENZA VA
PRIMARIO	575	Triangolo	2000
SECONDARIO	400	Stella + neutro	2000

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LARGHEZZA mm	PROFONDITA' mm	ALTEZZA mm	PESO kg
240	165	250	19,5

DIMENSIONI INDICATIVE, MORSETTIERA COMPRESA

I TRASFORMATORI DELLA SERIE OTT SONO OMOLOGATI DA KEMA CON MARCHIO ENEC 05 , DA UL CON MARCHIO cURus E DA CSA CON MARCHIO cCSAus

COMUNICARE QUALSIASI EVENTUALE VARIAZIONE RICHIESTA A QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA PRIMA DI PROCEDERE CON REGOLARE ORDINE